

**ACTA DE APERTURA DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y
EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS**

En Almería, en la sede social de la Fundación TECNOVA, en la sede científica del Parque Científico-Tecnológico de Almería, el día 15 de diciembre de 2020, estando presentes los siguientes integrantes de la mesa de contratación:

- Presidente: Ángel Barranco Vega
- Secretaria: M^a Carmen Galera Quiles
- Vocal: Carmen Villalobos Rivera
- Vocal: Guadalupe López Díaz

EXPONE:

- l) Que habiendo concluido el plazo de presentación de ofertas para el expediente de licitación EXP. 08/2020, y estando la mesa de contratación debidamente constituida, se han recibido tres ofertas:
- TECNIDEX, FRUIT PROTECTION S.A., en adelante TECNIDEX
 - BLUE ATMOSPHERE B.V., en adelante BLUE ATMOSPHERE
 - DESARROLLO INDUSTRIAL DEL FRÍO Y DEL CALOR S.A., en adelante DIFISA.

RESUELVE POR MEDIO DE ESTE ACTA:

Primero.- Que se proceda a la apertura del procedimiento de adjudicación mediante la valoración de las propuestas recibidas.

Segundo.- Que la mesa de contratación tras evaluar la oferta recibida concede las siguientes puntuaciones:

	Memoria técnica
BLUE ATMOSPHERE	20
DIFISA	17
TECNIDEX	24

A continuación, se expone los puntos destacables de cada oferta:

- ✓ **BLUE ATMOSPHERE:** Se le conceden un total de 20 puntos. Es una memoria técnica detallada y personalizada, donde se muestra la localización del sistema de atmosferas controladas en las instalaciones de Tecnova. Sin embargo, la oferta no contempla un sistema de regulación de la temperatura y humedad en el interior de las cabinas. Tampoco incluye una sonda de humedad para la regulación de este parámetro. Además, se proponen cabinas de polipropileno negro, siendo transparente solo la tapa, dificultando esto el control visual de las muestras. Por último, no se especifican los años de garantías ni se contempla de forma inequívoca aquellos elementos y/o instalaciones a realizar por parte del contratante.

- ✓ **DIFISA:** Se le conceden un total de 17 puntos. La memoria presentada no incluye una concreción precisa adaptada a las condiciones requeridas. Si bien, la propuesta incluye un equipo de ósmosis y de tratamiento ultravioleta del agua que resulta interesante, las cabinas propuestas no se ajustan totalmente a la tipología deseada. La propuesta se centra en la construcción de cámaras frigoríficas de tamaño reducido, sin embargo, sería preferible la propuesta de cabinas experimentales con materiales transparentes y de un tamaño más reducido para la realización de las actividades de investigación requeridas.
- ✓ **TECNIDEX:** Se le conceden un total de 24 puntos. La memoria explica de forma clara, concisa y personalizada los requisitos técnicos establecidos. Se valora positivamente que la memoria especifique que el sistema propuesto es apto no solo para la conservación de frutos, sino también para la aplicación de tratamientos de desverdizado y eliminación de la astringencia. Asimismo, se proponen cabinas transparentes de metacrilato que permiten observar el estado del producto sin necesidad de abrir las mismas. Además, las cabinas incluyen un dispositivo para la toma de muestras de aire de forma manual. La oferta incluye el ordenador de control para el registro de datos, un sistema de alarma del estado de las atmósferas, así como la impartición de un curso de 15 horas para formación. Por último, se especifica claramente la garantía y los recursos a aportar por Tecnova.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos,



Fdo.
Ángel Barranco Vega
Presidente



Fdo.
Mª Carmen Galera Quiles
Secretaria